



## Angående radon i bostad

Under våren 2010 så har föreningen låtit mäta radonhalten i tio stycken strategiskt utvalda lägenheter som representerar samtliga lägenheter i föreningen.

Mätning och analys av de insamlade proverna blev klar i början på juni 2010.

## Resultat från långtidsmätning av radon våren 2010:

### Högsta uppmätta årsmedelvärde: 70 Bq/m<sup>3</sup>

**Riksdagen har antagit två mål för radon.** Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Bq/m<sup>3</sup> senast år 2010, och radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m<sup>3</sup> senast år 2020.

### Brf Lokförarens högsta uppmätta årsmedelvärde ligger väl under gällande gränsvärde.

Radonmätningarna har utförts och analyserats av

## Gammadata Mätteknik AB



Brf Lokföraren – Lund, Lokföraren 1  
Org.nr. 745000-0505  
Kundnummer: 8 137  
Beställningsnummer: 79 096